

La ditta dovrà rispettare il ciclo produttivo e lo scarico quali-quantitativo rappresentato e approvato in conferenza ;

rispettare quanto stabilito dal D.Lgs. 152/06 in materia: lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, deve avvenire in conformità alle disposizioni della parte terza del D.Lgs. 152/06 e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente;

comunicare, in via preventiva , eventuali modifiche di scarico ;

la presente autorizzazione ha la durata di 4 anni dalla data del presente atto;

la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza all'autorità competente Provincia di Benevento tramite Suap del comune sede dell'impianto;

le autorità competenti, come per legge, eserciteranno i controlli necessari, anche tramite Arpac, secondo termini e condizioni della normativa vigente, con oneri a carico della Ditta interessata ;


Notificare a cura del Suap Comune di Benevento il presente provvedimento alla Ditta Strega Alberti Benevento spa , all'Ato Calore Irpino Campania Autorità Ambito Territoriale Ottimale 1 Campania ;

La comunicazione va rinnovata ogni quattro anni, a questo proposito si precisa che la scadenza va considerata a partire dalla data di emissione del presente atto determinativo;


la domanda di rinnovo va presentata almeno un anno prima della scadenza;

In ogni caso la S.V.dovrà usare ogni cautela al fine di evitare qualsivoglia forma di inquinamento.

Il Responsabile/servizio e Rup
Dott. Giuseppe Marsicano



Il Dirigente del Settore F.F.
Dott. Raffaele Bianco





PROVINCIA di BENEVENTO
SETTORE INFRASTRUTTURE VIABILITA' E TRASPORTI, RISORSE IDRICHE, AMBIENTE E
RIFIUTI

DETERMINAZIONE N. 894 /06 del 19 DIC. 2013

Oggetto: Autorizzazione allo scarico art.124 co.7 D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.-Strega Alberti Benevento spa via V. Colonna Benevento – Procedura AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) - DPR 13 marzo 2013, n. 59 -

IL DIRIGENTE

Premesso:

Che e' stata acquisita la nota della ditta **Strega Alberti Benevento spa con sede legale nel Comune di Roma in Via Alberico II n.35, insediamento produttivo in via V. Colonna Benevento, nella persona del Sig. Giuseppe D'Avino (C.F. DVNGPP60R25H501A) – richiedente Procedura AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) - DPR 13 marzo 2013, n. 59 - Autorizzazione allo scarico art.124 co.7 D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.** e relativi allegati, tramite Pec. del Servizio *Servizio Gestione Integrata Risorse Idriche-Valutazioni Ambientali – Ecologia* nell'ambito dello scrivente settore;

che a seguito dell'istanza trasmessa dal Suap Sportello Unico della attivita' produttive Comune di Benevento , si e' tenuta la conferenza di servizi decisoria in data 10.12.13, che si e' conclusa con parere favorevole con prescrizioni all'Autorizzazione allo scarico art.124 co.7 D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;

Che le comunicazioni e i relativi allegati sono state oggetto di una verifica documentale come prescritto dalla normativa vigente da parte del Suap Sportello Unico delle Attivita' produttive del Comune di Benevento al fine di accertare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla vigente normativa in materia;

Che la Conferenza ha istruito e deciso la pratica nella seduta del 10.12.2013 con parere favorevole dei presenti, Provincia Benevento , Ato Calore Irpino Campania Autorita' Ambito Territoriale Ottimale 1 Campania e Comune di Benevento, con prescrizione Ato ;

Visto :

il D.Leg.vo 152/2006

DPR 13 marzo 2013, n. 59

Per tutto quanto premesso.

DETERMINA

Autorizzare lo scarico ai sensi e per gli effetti dell'art.124 co.7 D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. in pubblica fognatura (Azienda) alla **Strega Alberti Benevento spa con sede legale nel Comune di Roma in Via Alberico II n.35, insediamento produttivo in via V. Colonna Benevento, nella persona del Sig. Giuseppe D'Avino (C.F. DVNGPP60R25H501A) – richiedente Procedura AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) - DPR 13 marzo 2013, n. 59 - con prescrizione Ato che lo scarico avvenga con i parametri previsti dalla colonna 4 tabella 3 allegato 5 parte terza del D.Lgs 152/06 :**