

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 11975 Progr. N. 2305 del 14/11/2015

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
(D.ssa Gabriella Pannella)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Avv. Vincenzo CATALANO)



PROVINCIA di BENEVENTO
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N. 740 /02 del 10 NOV. 2015

OGGETTO: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI SAN SALVATORE TELESINO.
Affidamento lavori per adeguamento normativo e funzionale mediante
incremento della fornitura di energia elettrica alla ditta SECUR ELETTRIC Srl
per l'importo di € 7.962,98 IVA compresa.

Riferimento contabile Cap. 11975

CIG: 2151709621

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

Premesso che:

L'istituto in oggetto si compone di un singolo corpo di fabbrica, che ospita le attività didattiche. Il plesso è diviso su due livelli differenti, entrambi fuori terra; la forma geometrica dell'edificio è tale da formare un parallelepipedo regolare. Il livello terra è composto da N.01 atrio, n.01 corridoio, N.01 aule, n.01 uffici, n.01 presidenza, n.01 officina, n.01 laboratorio di chimica/fisica, n.01 laboratorio di sistemi, n.01 laboratorio di misure elettriche, n.3 servizi igienici. Il livello primo è composto da n.01 sala docenti, n.08 aule, n.01 laboratorio di informatica, n.01 corridoio, da un deposito, oltre che da n.03 servizi igienici. I due livelli, terra e primo, sono collegati da due vani scale, che sono collocati alle due estremità in pianta del fabbricato; il livello primo dispone di una ulteriore scala di emergenza esterna, collocata a circa la metà della lunghezza longitudinale del fabbricato. La struttura portante del plesso è costituita da uno scheletro portante con elementi verticali in pilastri di acciaio ed elementi orizzontali in travi di acciaio e solai in lamiera grecata+calcestruzzo; le tamponature esterne sono realizzate con pannelli prefabbricati curtain walls ed infissi in Al; La copertura delle strutture è, quindi, piana, ed non è accessibile dai vani scale dell'edificio. La struttura dei due vani scale è in cls armato. Nei due livelli del plesso le altezze sono uguali e pari a 3.25m, con presenza di controsoffitto in tutti gli ambienti, che riduce l'altezza effettiva dei locali stessi al valore di 3.00m. Pertanto per ciascun livello fuori terra esistono almeno tre uscite distinte da vani scale; per il livello terra esistono ben 3 uscite su spazio a cielo aperto. La centrale termica a servizio dell'edificio scolastico in oggetto è collocata a livello terra esternamente all'edificio, in adiacenza ad esso, con struttura portante indipendente, in prossimità dell'uscita sx di emergenza.

Il livello di sicurezza dell'edificio scolastico è stato adeguato alle prescrizioni legislative vigenti e specificatamente al DM26.08.92 e s.m.i. nella parte di alimentazione dell'impianto antincendio ad Idranti, in particolare:

La Centrale alimentazione rete Idranti: Per mancanza di caratteristiche dell'acquedotto pubblico come richiesto dal DM 26.08.1992 e dalla UNI12845:2005, si è reso necessario installare una riserva idrica di alimentazione della rete di idranti da 27mc ed una stazione di surpressione, composta da una pompa elettrica principale, una pompa elettrica pilota ed una motopompa a gasolio di emergenza.

In conformità alla normativa vigente (D.Lgs.311/06) sono state installate caldaie a condensazione a cascata, che garantiscono per l'alto rendimento e per la modularità di funzionamento, risparmi energetici anche quantificabili nel 25% in termini di energia primaria per la climatizzazione invernale.

il Dirigente Scolastico più volte ha segnalato condizioni climatiche insopportabili all'interno dell'Istituto con particolare riferimento al periodo primaverile e estivo a causa della particolare tipologia costruttiva dell'edificio, chiedendo di dotare aule uffici e laboratori di un idoneo impianto di climatizzazione aria al fine di garantire all'interno degli ambienti di lavoro le condizioni di microclima previste dalle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81;

questo Settore, ritenuto doveroso risolvere gli inconvenienti palesati, ha provveduto alla installazione dell'impianto di climatizzazione che comporta un assorbimento di energia elettrica non compatibile con l'attuale fornitura ENEL;

Per quanto sopra essendo aumentato il fabbisogno di energia, si è provveduto a contattare l'ENEL che ha seguito di sopralluogo congiunto ha definito gli interventi di competenza della Provincia per l'incremento della Potenza richiesta;

Questo Settore sulla scorta delle specifiche tecniche dettate dall'ENEL, ha provveduto ha redatto una perizia tecnica estimativa il cui importo è pari ad € 8.158,79 oltre IVA;


Ricorrendone i presupposti di legge, il Responsabile del Procedimento ha interpellato, ai fini dell'affidamento dei lavori, la ditta Secur Elettric Srl che ha accettato di eseguire quanto richiesto, seduta stante, dichiarandosi disponibile a praticare sui prezzi applicati un ribasso del 20% per cui la spesa da impegnare è così determinata:

Importo lavori e forniture	€ 8.158,79
Ribasso 20,00%	-€ 1.631,76
Importo netto	€ 6.527,03
IVA 22%	€ 1.435,95
	€ 7.962,98

Visto che l'importo e la tipologia dei lavori da affidare rientra tra quelli eseguibili con la "procedura negoziata negli interventi in economia", prevista nel "Regolamento Provinciale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia", approvato con deliberazione del C.P. n. 13 del 20/02/2008, per i quali si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi in quanto l'importo della spesa per lavori non supera l'ammontare di € 40.000,00 art. 13 comma 4) lett. d) del regolamento);

Ai sensi dell'Art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto

Il Responsabile P.O. Delegata
Ing. Michelantonio Panarese



Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

D E T E R M I N A


-di approvare la Perizia tecnica estimativa relativa ai lavori per l'incremento di potenza di energia elettrica presso l'Istituto Tecnico Industriale di San salvatore Telesino, il cui importo è pari ad **€ 8.158,79** oltre IVA;

-di affidare, ai sensi dell'art. 125 comma 8 D.Lgs.163/06, i lavori urgenti per consentire all'ENEL di incrementare la Potenza di Energia Elettrica richiesta dalla Dirigenza dell'Istituto Tecnico Industriale di San Salvatore Telesino, alla ditta **SECUR ELETTRIC Srl** per complessivi **€7.962,98**

di provvedere al pagamento entro il 2015 ASAP

-di impegnare la spesa di **€ 7.962,98** al **Cap. 11975**;

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Angelo D'Angelo



IL Responsabile P.O. Delegata
Ing. Michelantonio Panarese

