



PROVINCIA di BENEVENTO
SETTORE TECNICO
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N 349 del 17/02/2017

OGGETTO: Istituto d'Istruzione Superiore "Carafa-Giustiniani" sede in P.zza L. Sodo - Cerreto Sannita (BN). Obbligo di adeguamento degli Edifici Scolastici esistenti alla normativa di prevenzione incendi. D.M. del 12/05/2016. Affidamento diretto alla ditta AS.T.C.C.&C Srl ai sensi dell' art.36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 50/2016. Impegno spesa € 7.355,45 ,compreso IVA e oneri ISPEL e VV.F.

Riferimento Contabile: Cap. 4951 CIG: ZA41D6EF80

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO – P.O. DELEGATA

Vista la Determinazione n. 169 del 1/02/2017, con la quale sono state delegate, ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., alcune funzioni dirigenziali al funzionario titolare della posizione organizzativa Servizio Edilizia Scolastica;

Premesso che:

il Ministero dell'Interno con D.M. del 12 maggio 2016, pubblicato in G.U. n.121 del 25/05/2016, ha indicato le prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica.

Gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dal decreto del Ministro dell'Interno del 26 agosto 1992;

Al termine degli adeguamenti previsti al comma 1 e comunque entro la scadenza del termine del 31 dicembre 2017, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Il D.M. 1/12/1975 (Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione), prevede tutta una serie di adempimenti.

In particolare l'impianto termico a servizio del plesso scolastico ha una potenzialità globale dei focolai superiore a 30.000 kcal/h (35 kW), per cui deve essere omologato dall'ISPEL e munito del certificato di prevenzione incendi (CPI).

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE - ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 4951 Progr. N. 774 del 27/03/2017

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO P.O. DELEGATA

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO**

P.O. Delegata
(Dott. Serafino De Bellis)

Al fine di ottenere tale certificazione è necessario:

- > revisionare l'impianto elettrico rimuovendo le apparecchiature non più utilizzate, proteggendo con guaine i cavi e riposizionando le custodie sopra gli interruttori, il grado di protezione non deve essere inferiore all'IP44.
- > segnalare con apposito cartello l'interruttore generale esterno al locale con cui deve essere possibile togliere alimentazione elettrica all'intero impianto; il rubinetto d'intercettazione del combustibile deve essere posto all'esterno del locale.
- > Sulla porta di accesso deve essere indicato con opportuna cartellonistica: "**Locale caldaia**"; "**Vietato l'ingresso ai non autorizzati**"; mentre all'interno del locale vicino e accessibile dalla porta di ingresso deve essere posizionato un estintore anche del tipo a polvere da Kg. 9 fissato stabilmente a parete con apposito gancio e segnalato con apposito cartello.
- > all'interno del locale deve essere ripristinato l'intonaco mancante e chiuso i due fori presenti sulle pareti perimetrali, mentre occorre mantenere sempre libera la superficie di aerazione necessaria al corretto funzionamento del bruciatore.
- > trattandosi di l'alimentazione a gas metano la superficie di aerazione deve essere portata fino alla parte più alta del solaio per impedire eventuali sacche di gas.
- > la sostituzione dei vasi di espansione, fornitura e installazione di valvole di intercettazione combustibile, isolante per tubazioni, dispositivi di sicurezza e protezione ecc. .

I lavori citati sono stati indicati, anche nel rapporto di prova relativi al controllo dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici, redatto dall'ASEA Spa.

Per quanto sopra questo settore ha redatta apposita perizia il cui importo è pari ad **€ 4.717,58** oltre IVA e servizi a pagamento VV.F. e ISPEL.

Considerato che:

l'esecuzione degli interventi e/o opere indicate, risultano improcrastinabili ed indifferibili stante l'urgenza di conformare l'utilizzo della C.T. alla normativa vigente, il RUP ha svolto una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta ad identificare i potenziali affidatari;

tra le ditte interpellate, ai fini dell'affidamento dei lavori, la ditta **AS.T.C.C.&C. Snc**, titolare del contratto di manutenzione ordinaria degli impianti Termici dell'Istituto, nonché Terzo Responsabile ai sensi dell'Art. 31 della legge n. 10 del 9/01/1991, del DPR 551/99 e DPR 412/93 è quella che ha dimostrato maggiore capacità tecnica, professionale, economica e in grado di intervenire celermente, in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto;

la spesa complessiva di **€ 7.355,45** (€ 4.717,58 per lavori + € 1.037,87 per IVA + € 1.600,00 per servizi a pagamento VV.F e ISPEL) è imputabile al **Cap. 4951**

Visto :

che l'importo e la tipologia dei lavori da affidare rientra tra quelli eseguibili con la "procedura negoziata negli interventi in economia", prevista nel Regolamento Provinciale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia", approvato con deliberazione del C.P. n. 13 del 20/02/2008, per i quali si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi in quanto l'importo della spesa per lavori non supera l'ammontare di € 40.000,00 art. 13 comma 4) lett. d) del regolamento)

l'art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs 50/2016;

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012,

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

DETERMINA

-di approvare la perizia tecnica estimativa, relativa ai lavori urgenti alla Centrale Termica a servizio dell'Istituto di Istruzione Superiore "Carafa-Giustiniani" sede in P.zza L.Sodo in Cerreto Sannita dell'importo di € 4.717,58 oltre IVA e oneri pratica ISPEL e VV.F.

-di affidare i lavori in oggetto alla ditta **AS.T.C.C.&C. Snc**, già titolare del contratto di manutenzione ordinaria degli impianti termici di competenza della Provincia di Benevento ricadenti nel comparto Valle Telesina,

-di prendere atto che la spesa complessiva di **€ 7.355,45** (€ 4.717,58 per lavori + € 1.037,87 per IVA + € 1.600,00 per servizi a pagamento VV.F e ISPEL) è imputabile al **Cap. 4951**

-di prendere atto che l'intervento all'impianto termico a servizio dell'Istituto di Istruzione Superiore "Carafa-Giustiniani" sede in P.zza L. Sodo in Cerreto Sannita (BN) è un adempimento legislativo in quanto mirato al rispetto della normativa di cui al D.M. 1/12/1975 e D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

-di impegnare la spesa di **€ 7.355,45** al **Cap. 4951**

*Il Responsabile di Servizio- P.O. Delegata
Ing. Angelo D'Angelo*

