



**PROVINCIA di BENEVENTO**  
**SETTORE TECNICO**  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA**

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE - ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 4951 Progr. N. 1361 del 19/05/2017

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(art. 151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO P.O. DELEGATA

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO**  
*P.O. Delegata*  
*(Dott. Serafino De Bellis)*

**DETERMINAZIONE N 988 del 10/05/2017**

**OGGETTO: Istituto d'Istruzione Superiore "E. Fermi" di Montesarchio. Obbligo di adeguamento degli Edifici Scolastici esistenti alla normativa di prevenzione incendi. D.M. del 12/05/2016. Affidamento diretto alla ditta NEW SERVICE Srl, ai sensi dell' art.36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 50/2016. Impegno spesa € 5.785,60, compreso IVA.**

**Riferimento Contabile: Cap. 4951 CIG: Z391E8A7B9**

**IL RESPONSABILE DI SERVIZIO – P.O. DELEGATA**

Vista la Determinazione n. 169 del 1/02/2017, con la quale sono state delegate, ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., alcune funzioni dirigenziali al funzionario titolare della posizione organizzativa Servizio Edilizia Scolastica;

**Premesso che:**

il Ministero dell'Interno con D.M. del 12 maggio 2016, pubblicato in G.U. n.121 del 25/05/2016, ha indicato le prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica.

Gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dal decreto del Ministro dell'Interno del 26 agosto 1992;

Al termine degli adeguamenti previsti al comma 1 e comunque entro la scadenza del termine del 31 dicembre 2017, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività' ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Il D.M. 1/12/1975 (*Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione*), prevede tutta una serie di adempimenti.

In particolare l'impianto termico a servizio del plesso scolastico ha una potenzialità globale dei focolai superiore a 30.000 kcal/h (35 kW), per cui deve essere omologato dall'ISPESL e munito del certificato di prevenzione incendi (CPI).

Al fine di ottenere tale certificazione è necessario:

- > revisionare l'impianto elettrico rimuovendo le apparecchiature non più utilizzate, proteggendo con guaine i cavi e riposizionando le custodie sopra gli interruttori, il grado di protezione non deve essere inferiore all'IP44.
- > segnalare con apposito cartello l'interruttore generale esterno al locale con cui deve essere possibile togliere alimentazione elettrica all'intero impianto; il rubinetto d'intercettazione del combustibile deve essere posto all'esterno del locale.
- > Sulla porta di accesso deve essere indicato con opportuna cartellonistica: "**Locale caldaia**"; "**Vietato l'ingresso ai non autorizzati**"; mentre all'interno del locale vicino e accessibile dalla porta di ingresso deve essere posizionato un estintore anche del tipo a polvere da Kg. 9 fissato stabilmente a parete con apposito gancio e segnalato con apposito cartello.
- > all'interno del locale deve essere ripristinato l'intonaco mancante e chiuso i due fori presenti sulle pareti perimetrali, mentre occorre mantenere sempre libera la superficie di aerazione necessaria al corretto funzionamento del bruciatore.
- > trattandosi di l'alimentazione a gas metano la superficie di aerazione deve essere portata fino alla parte più alta del solaio per impedire eventuali sacche di gas.
- > la sostituzione dei vasi di espansione, fornitura e installazione di valvole di intercettazione combustibile, isolante per tubazioni, dispositivi di sicurezza e protezione ecc. .

Per quanto sopra questo settore ha acquisito due preventivi di spesa rivolgendosi alla ditta NEW SERVICE Srl e alla ditta CLIMATECH Sannita Srl entrambe inserite alla Sezione Idrraulici nella Short List approvata con Determina n. 883 del 26/04/2017;

**Considerato che:**

l'esecuzione degli interventi e/o opere indicate, risultano improcrastinabili ed indifferibili stante l'urgenza di conformare l'utilizzo della C.T. alla normativa vigente, il RUP ha svolto una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta ad identificare i potenziali affidatari;

tra le ditte interpellate, ai fini dell'affidamento dei lavori, la ditta **NEW SERVICE Srl**, è quella che ha presentato un preventivo di spesa pari ad € 5.259,64 più vantaggioso rispetto a quello presentato dalla ditta CLIMATECH SANNITA Srl pari ad € 5.870,00;

la spesa complessiva (€ 5.259,64 per lavori + € 525,96 per IVA ) è pari ad € **5.785,60** ed è imputabile al **Cap. 4951**;

**Visto :**

che l'importo e la tipologia dei lavori da affidare rientra tra quelli eseguibili con la "procedura negoziata negli interventi in economia", prevista nel Regolamento Provinciale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia", approvato con deliberazione del C.P. n. 13 del 20/02/2008, per i quali si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi in quanto l'importo della spesa per lavori non supera l'ammontare di € 40.000,00 art. 13 comma 4) lett. d) del regolamento)

l'art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs 50/2016;

*Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012,*

**per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,**

**DETERMINA**

**-di approvare** la spesa di € **5.785,60** IVA compresa, relativa ai lavori urgenti alla Centrale Termica a servizio dell'Istituto di Istruzione Superiore "E.Fermi" di Montesarchio;

**-di affidare** i lavori in oggetto alla ditta **NEW SERVICE Srl**, che ha presentato un preventivo di spesa pari ad € 5.259,64 più vantaggioso rispetto a quello presentato dalla ditta CLIMATECH SANNITA Srl pari ad € 5.870,00;

**-di prendere atto** che la spesa complessiva di € **5.785,60** è imputabile al **Cap. 4951**;

**-di prendere atto** che l'intervento all'impianto termico a servizio dell'Istituto di Istruzione Superiore "E.Fermi" di Montesarchio è un adempimento legislativo in quanto mirato al rispetto della normativa di cui al D.M. 1/12/1975 e D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81;;

**-di impegnare** la spesa di € **5.785,60** al **Cap. 4951**

*Il Responsabile di Servizio- P.O. Delegata  
Ing. Angelo D'Angelo*