



Al SUAP del Comune di Reino

PEC: protocollo.reino@pec.it

Alla Provincia Benevento

PEC: protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it

All'Ufficio Tecnico del Comune di Reino

PEC: protocollo.reino@pec.it

Alla Ditta Calzone Lea

PEC: giuseppe.zullo@geopec.it

PEC: calzone@pec.buffetti.it

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale [AUA]. DPR numero 59/2013, DLgs numero 152/2006 e ssmmii. Regolamento Regione Campania numero 6/2013. Regolamento Ente Idrico Campano, Deliberazione del Comitato Esecutivo numero 3/9.1.2019. Ditta Calzone Lea – Reino. Pratica numero 2587.1.

Parere.

VISTA la domanda di AUA trasmessa dal SUAP del Comune di Reino, per conto della Ditta Calzone Lea, di Lea Calzone - titolare, per l'attività di impianto di distribuzione carburanti, ubicata in via Crocelle numero 22, censita in Catasto al foglio di mappa numero 16 – particella numero 319, acquisita con protocollo numero 6150/7.3.2023.

RILEVATO che:

1. la stessa domanda concerne la richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue così come prodotte in pubblica fognatura, endo procedimento di AUA;
2. il ciclo produttivo dell'impianto, le caratteristiche delle acque reflue ed i volumi medio annui scaricati, così come prodotti dalla suddetta attività, sono riportati nella documentazione



Sede Legale:
Via A. De Gasperi, 28 | Piano II
80133 Napoli [NA] | 081 796 3125

www.enteidricocampano.it
info@enteidricocampano.it
protocollo@pec.enteidricocampano.it



tecnica, allegata all'istanza, specificatamente nell'elaborato a firma del tecnico geom. Giuseppe Zullo;

3. la "Caratterizzazione dello scarico" defluente nella rete fognaria nera riguarda le:

- "Acque meteoriche di dilavamento/prima pioggia", previo trattamento, per u volume annuo complessivo stimato in 26 m³, per scarico conforme ai limiti della rete fognaria, di cui alla tabella 3 – allegato 5 – DLgs numero 152/2006;
- "Acque reflue provenienti dai servizi igienici", per complessivi 36 m³/annui;

ovvero, per complessivi 62 m³/annui.

VISTA la richiesta di nulla osta al Gestore del comparto fognario e depurativo, trasmessa con nota protocollo numero 7803/25.3.2024 ed il relativo sollecito trasmesso con nota protocollo numero 13936/6.6.2024.

VISTO che il Gestore Comune di Reino ha trasmesso il nulla osta di competenza acquisito con protocollo numero 16905/8.7.2024.

VISTO il "Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura" dell'Ente Idrico Campano.

TENUTO CONTO dell'articolo 3 - comma 1 - DPR numero 59/13 che ingloba la sopra citata autorizzazione nell'AUA, rilasciata dalla Provincia e che l'Autorità d'Ambito, soggetto competente in materia ambientale, rilascia parere di competenza.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue come prodotte a favore della Ditta Calzone Lea, di Lea Calzone - titolare, con attività a Reino – via Crocelle numero 22, secondo il progetto presentato a corredo dell'istanza a firma del tecnico di parte, il geom. Giuseppe Zullo, sotto la responsabilità della titolare della Ditta, nelle condizioni qualitative e quantitative di scarico riferite, ovvero così come distinte nella "Caratterizzazione dello Scarico" cui al punto 3 precedente.



Il Gestore è tenuto ad effettuare i controlli periodici così come previsto dal Regolamento per le autorizzazioni agli scarichi, secondo i riferimenti dell'articolo 28, e a conservare, presso la propria sede, tutta la certificazione attestante detta attività di controllo.

La Ditta è tenuta ad effettuare i controlli periodici così come previsto dal Regolamento per le autorizzazioni agli scarichi, secondo i riferimenti dell'articolo 29, specificatamente uno all'anno sul pozzetto di controllo delle prime piogge (S1), e a conservare presso la sede operativa tutta la certificazione attestante detta attività di autocontrollo.

La titolare della Ditta, qualora si modificassero le condizioni idrauliche di scarico e le caratteristiche quantitative e chimico fisiche del refluo, è tenuto a chiedere la variazione del presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Maurizio Picariello

Il Responsabile dell'Ambito Distrettuale

Ing. Antonio Iannaccone



COMUNE DI REINO

(Prov. di Benevento)

Piazza Meomartini 6 - 82020 (BN) - Tel.. 0824985030b Fax. 0824985244
E-Mail: protocollo.reino@pec.it

OGGETTO: PARERE TECNICO ED AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE REFLUE PER L'IMPIANTO CARBURANTI SITO IN REINO ALLA VIA CROCELLE N.22, INDIVIDUATO CATASTALMENTE AL FG.16 P.LLA 321 DITTA CALZONE LEA.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

VISTA la richiesta prot.n. 687 del 02.02.2024, inoltrata dalla signora Lea Calzone, nata a Mannedorf (Svizzera) il 23.02.1972 e residente in Reino (BN) alla via Crocelle n,18, in qualità di rappresentante legale della ditta Calzone Lea, tesa ad ottenere il parere tecnico ed autorizzazione allo scarico acque di seconda pioggia, reflue di prima pioggia e reflue di seconda pioggia confluenti nella cunetta di proprietà del comune per l'impianto carburanti sito in Reino alla via Crocelle n.22, individuato catastalmente al fg.16 p.la 321;

DATO ATTO dell'esistenza e del normale funzionamento della tratta fognaria;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n.59;

VISTO il D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;

in riferimento all'oggetto in qualità di gestore del comparto fognario e depurativo,

ESPRIME

Il parere di idoneità idraulica e funzionale del sistema fognario e cunetta stradale (NULLA OSTA) per le acque reflue come prodotte:

Tipologia delle acque scaricate nella rete fognaria e nella cunetta comunale.

IN FOGNA:

Acque reflue provenienti dai servizi igienici mc. 36
annui
Acque reflue di dilavamento prima pioggia
mc. 26 annui totale in fogna mc. 62 annui

NELLA CUNETTA (corpo idrico superficiale)

Acque reflue di seconda pioggia mc. 19
annui
totale in cunetta mc. 19
annui

Il Responsabile dell'area tecnica
Ing. Franca Vignogna



Il Responsabile del SUAP
Angelo Antonio Cusano